

Kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

wyjaśnienia do slajdów Eldvarnabandalagið

Instruktorzy

Materiały kursowe

- Samodzielna kontrola przeciwpożarowa – instrukcje dla firm i urzędów (Eldvarnabandalagið 2012)
- Samodzielna kontrola przeciwpożarowa – twój zysk, twoja odpowiedzialność (Eldvarnabandalagið 2012)
- Lista kontrolna Eldvarnabandalagið: Comiesięczna kontrola
- Lista kontrolna Eldvarnabandalagið: Doroczna kontrola
- Slajdy wysłane na maila wraz z linkiem do listy kontrolnej
- Plakat Eldvarnabandalagið dla pracowników

Wizyta na miejscu

Pod koniec kursu uczestnicy zostaną oprowadzeni po lokalu i zobaczą główny omawiany sprzęt przeciwpożarowy, oznaczenia, drzwi przeciwpożarowe, systemy alarmowe itp.

Na zakończenie uczestnicy zapoznają się ze sprzętem gaśniczym i przejdą przeszkolenie z jego obsługi.

1. slajd: Samodzielna kontrola przeciwpożarowa

- Dlaczego samodzielna kontrola?
- Każdego roku szkody sięgające miliardów koron w firmach, urzędach i domach.
- Wpływ pożaru na działalność i usługi – zakłócenia, niedogodności, sadza, woda, smród, utrata zdrowia, nawet wypadki śmiertelne (choć są one najczęstsze w domach mieszkalnych) – przeżycie, którego nikt nie chce doświadczyć.
- Należy zrobić wszystko, by zminimalizować ryzyko pożaru i być odpowiednio przygotowanym, by zmniejszyć prawdopodobieństwo szkody.
- Z doświadczenia wynika, że samodzielna kontrola wzmacnia ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko wystąpienia szkód.

2. slajd: Współpraca w zakresie wzmożonej ochrony przeciwpożarowej

- Umowa o współpracy została podpisana w kwietniu. Samodzielna kontrola przeciwpożarowa wdrożona we wszystkich urzędach gminy 1 października. Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej pełnią kluczową rolę.
- Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich miejskich pracowników.
- Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla mieszkańców lokali na wynajem.

3. slajd: Ochrona przeciwpożarowa w miejscu pracy

- Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, podopiecznych i klientów oraz zminimalizowanie ryzyka szkód w działalności i majątku.

4. slajd: Instrukcje Eldvarnabandalagið dot. samodzielnej kontroli przeciwpożarowej – praca wg nich – wszyscy otrzymali instrukcje

5. slajd: Samodzielna kontrola przeciwpożarowa

- Wdrożenie w systematyczny sposób: Przygotowanie, wdrożenie i realizacja, dalsze działania i usprawnienia.
- Trwałe, regularne zadanie.

6. slajd: Cele i założenia

7. slajd: Metodyka

- Możliwi różni doradcy, firmy inżynieryjne, usługi przeciwpożarowe, straż pożarna.

8. slajd: *Odpowiedzialność właściciela i najemcy*

- Gmina urzęduje w większości we własnych lokalach, odpowiedzialność jest więc niepodzielona. Najlepiej, żeby ochroną przeciwpożarową zajmował się użytkownik lokalu.
- Najemca nie ma prawa użytkownika lokalu w inny sposób niż przewiduje ochrona przeciwpożarowa.
- Najemca zapewnia, że drogi ewakuacyjne są drożne i łatwe do odnalezienia.
- Najemca powinien niezwłocznie zgłosić właścicielowi braki lub awarie w ochronie przeciwpożarowej, za którą właściciel ponosi odpowiedzialność.

9. slajd: *Analiza i minimalizowanie ryzyka*

- Nacisk na ratowanie życia i zdrowia – pracownicy, podopieczni.
- Główny nacisk na ewakuację i ratunek.
- Czy są specjalne trudności w ewakuacji, np. osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci?
- Zapobieganie i ograniczanie szkód mienia i kosztowności.
- Czy występuje szczególne ryzyko podpalenia, które może prowadzić do pożaru, np. kontenery na śmieci przy ścianach? Powinny się znajdować przynajmniej 10 metrów od ścian budynku.
- Proste zasady, jak żelazne kosze zamiast plastikowych, mogą wiele zmienić.
- Kuchnia – zwrócić szczególną uwagę na ryzyko i sprzęt przeciwpożarowy.
- Zagrożenie pożarowe i niebezpieczne materiały w szkołach, np. w salach chemicznych.

10. slajd: *Ocena ochrony przeciwpożarowej*

- Założenie, że istnieją nowe lub raczej nowe raporty komendanta straży pożarnej dot. lokali gminnych.
- Odwołać się do omówienia w instrukcji na stronie 6 – omówić poszczególne punkty z odpowiednimi zdjęciami.

11. slajd: *Zdjęcie: sprawny system alarmowy.*

12. slajd: *Zdjęcie: Nie ograniczać dostępu do sprzętu gaśniczego, gaśnicy lub węży.*

13. slajd, zdjęcia: *Znaki ewakuacyjne powinny być zawsze podświetlone.*

14. slajd: *Zdjęcia: absolutny zakaz blokowania dróg ewakuacyjnych. Żadnego gromadzenia śmieci na drodze ewakuacyjnej – papierowe kartony itp. są dobrą*

pożywką dla ognia. Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie blokować drogi ewakuacyjnej od zewnątrz!

15. slajd: Zdjęcie: Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny się otwierać bezproblemowo w razie potrzeby, bez klucza.

16. slajd: Zdjęcia: Nie montować klinów w drzwiach przeciwpożarowych – rozbija to podział domu na strefy pożarowe. Magnes połączony z systemem alarmowym, jeśli drzwi muszą być otwarte.

17. slajd: Zdjęcia: Porządek i czujność wewnątrz budynku, zwracać uwagę na łatwopalne materiały, śmieci itp. Zwrócić uwagę na zagrożenie pożarowe związane z elektrycznością, które jest jednym z głównych przyczyn pożarów w firmach.

18. slajd: Zdjęcia: Unikać zagrożenia pożarowego związanego z łatwopalnymi materiałami na zewnątrz. Podpalenie jest częstym powodem pożaru. Gminy są szczególnie narażone na podpalenie.

19. slajd: Istotne powody do samodzielnej kontroli

- Liczby oparte na 3000 kontroli ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonych przez firmę ubezpieczeniową.

20. slajd: Szkolenia i ćwiczenia pracowników

- Inspektor jest odpowiedzialny za to, by pracownicy zostali przeszkoleni.
- Zwrócić szczególną uwagę na nowych pracowników oraz tych na zastępstwo.
- Praca z otwartym ogniem – szczególnie istotne, by zachować ostrożność i mieć przy sobie sprzęt gaśniczy.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli trzeba przerwać podział na strefy pożarowe z powodu konserwacji lub remontu. Dopilnować, żeby wszystko zostało solidnie wykończone.

21. slajd: Plakat Eldvarnabandalagið powinien być umieszczony w widocznym miejscu, w którym codziennie widzą go pracownicy.

22. slajd: Praca z otwartym ogniem

- Pokazać procedury i zezwolenie na pracę z otwartym ogniem (logaleyfi) na stronie eldvarnabandalagid.is
- Spawanie elektryczne, spawanie gazowe, tarcze tnące, układanie papy dachowej. Szczególne ryzyko – odpowiednie środki ostrożności:
- Powinny być pod ręką przynajmniej dwie gaśnice.

- Należy usunąć łatwopalne materiały, zabezpieczyć je lub zmoczyć.
- Ważne, żeby dany pracownik korzystał z odpowiedniej odzieży ochronnej.
- Praca nie powinna się rozpocząć, dopóki teren nie jest bezpieczny i nie zostały podjęte środki ostrożności.
- Ważne jest, żeby miejsce było pod nadzorem przeciwpożarowym podczas spawania i zgrzewania papy dachowej i minimum 60 minut po zakończeniu pracy.

23. slajd: Plan ewakuacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych

- Cel: by wszyscy wyszli bezpiecznie na zewnątrz.
- W jaki sposób wydostać z budynku osobę na wózku inwalidzkim? Bezpieczne miejsce, czekać na ratunek.
- Wywołać po imieniu.
- Miejsce zbiórki na zewnątrz – zapewnić inne schronienie.

24. slajd: Rola inspektora ochrony przeciwpożarowej przy ewakuacji

- Uwaga. Przygotowania mogą się różnić zależnie od rodzaju działalności – szkoły, lokale biurowe, hale sportowe – należy wziąć pod uwagę warunki i rodzaj działalności.

25. slajd: Inspektor ochrony przeciwpożarowej

26. slajd: Informator dot. ochrony przeciwpożarowej.

Informator dot. ochrony przeciwpożarowej – teczka (folder) z najważniejszymi dokumentami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz kontroli.

- Umowy z usługodawcami dot. ochrony przeciwpożarowej – system alarmowy, instalacja tryskaczy i inne umowy
- Informacje o ochronie przeciwpożarowej – rysunki, system ochrony przeciwpożarowej

27. slajd: Kontrola według listy kontrolnej

- Omówić aplikację Brunavörður i możliwość skorzystania z niej.
- Komendant straży pożarnej powinien mieć dostęp do list kontrolnych.

Slajdy 28-29: Listy kontrolne Eldvarnabandalagið

- Pokazać listę kontrolną – dostępne na stronie eldvarnabandalagid.is.
- Omówić pobieżnie każdą listę kontrolną.
- Uczestnicy powinni otrzymać wydrukowane egzemplarze list kontrolnych.

30. slajd: Dalsze działania i usprawnienia

31. slajd: Korzyści z samodzielnej kontroli przeciwpożarowej

- Przykład osiągnięć w Faxaflóahafnir, a stan ochrony przeciwpożarowej wcale nie był tam wcześniej zły. To, co czeka gminę.

32. slajd: Powodzenia!

- Wdrożenie samodzielnej kontroli przeciwpożarowej – kiedy się rozpocznie. Ocenić wyniki po zakończeniu. Nie wahać się skorzystać ze wsparcia i porady komendanta straży pożarnej, firmy ubezpieczeniowej i innych!